

Grundanalys, ALcontrol

Metodbeteckning	Analys av	Enhet
SS-EN IS 7027-3	Turbiditet FNU	FNU
SLV 1990-01-01 Met.1 mod	Lukt	
SLV 1990-01-01 Met.1 mod	Lukt, art	
SS-EN ISO 7887:2012 D	Färg	mg/l Pt
fd SS028118-1	Kemisk syreförbrukning COD-Mn	mg/l
SS-EN 27888-1	Konduktivitet 25 C	mS/m
SS-EN ISO 10523:2012	pH vid 20 grader	
SS-EN 9963-2, utg 1	Alkalinitet, HCO ₃	mg/l
Beräknad	Hårdhet tyska grader	dH
SS-EN ISO 11885-2:2009	Kalcium, Ca	mg/l
SS-EN ISO 11885-2:2009	Magnesium, Mg	mg/l
SS-EN ISO 11885-2:2009	Järn, Fe	mg/l
SS-EN ISO 11885-2:2009	Mangan, Mn	mg/l
SS-EN ISO 11732, mod	Ammoniumkväve, NH ₄ -N	mg/l
Beräknad	Ammonium, NH ₄	mg/l
SS-EN ISO 13395-1 mod	Nitritkväve, NO ₂ -N	mg/l
Beräknad	Nitrit, NO ₂	mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009	Nitratkväve, NO ₃ -N	mg/l
Beräknad	Nitrat, NO ₃	mg/l
SS-EN ISO 6878-2005, mod	Fosfatfosfor, PO ₄ -P, ofiltr.	mg/l
Beräknad	Fosfat, PO ₄	mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009	Fluorid, F	mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009	Klorid, Cl	mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009	Sulfat, SO ₄	mg/l
SS-EN ISO 11885-2:2009	Koppar, Cu	mg/l